



萬芳 學校 106 年度精進校園無障礙環境執行成果報告

總經費	96,260 元		
計畫名稱及經費	1.教學大樓增設無障礙樓梯圓形不鏽鋼扶手計畫，87,000 元 2.廁所增設七個無障礙標置垂直立牌計畫，5,950 元。 3.電梯一至四樓入口處設樓層之浮凸標誌 8 片，並於一樓入口處設無障礙設施垂直立牌計畫，2,450 元。 4.前校門口廣場階梯左側靠幼兒園方向花圃，設無障礙坡道指示牌一個，860 元。		
全案完工日期	106 年 10 月		
聯絡人	<u>蒲玉英</u>	聯絡電話	<u>22301232#42</u>

施作項目名稱		1.教學大樓增設符合無障礙規範扶手		編號	1
施作前照片				施作前說明	教學大樓綠水樓 1-4 樓原本的無障礙規範扶手為 85 公分，不符合規範。
				施作方法	於教學大樓和風樓 1-4 樓增設無障礙扶手為 75 公分，符合規範。
施作後照片				效益	讓肢障學生上樓梯更方便。
				使用經費	87,000 元

<p>施作項目名稱</p>	<p>2.廁所增設垂直之無障礙標誌牌</p>	<p>編號</p>	<p>2</p>
<p>施作前照片</p>		<p>施作前說明</p>	<p>原本廁所無障礙標誌牌貼在牆面。</p>
<p>施作後照片</p>		<p>效益</p>	<p>需要使用者，可以在樓梯間，清楚看見無障礙廁所指示牌</p>
		<p>使用經費</p>	<p>5,950 元</p>

施作項目名稱	3. 電梯一至四樓入口處設顯示樓層之浮凸標誌並設身障垂直指示牌	編號	3
施作前照片	 <p>(圖 1)</p>	施作前說明	<ol style="list-style-type: none"> 1. 原本電梯一樓入口處無設置無障礙標誌牌。(圖 1) 2. 電梯各樓層門口無視障觸覺裝置。(圖 2)
	 <p>(圖 2)</p>		施作方法
施作後照片		效益	<ol style="list-style-type: none"> 1. 需要使用者,可以在遠處,清楚看見電梯入口處有無障礙指示牌。 2. 視障者可於在各樓層電梯入口處,以觸覺判斷樓層位置。

(圖 1)



(圖 2)

使用經費

2,450 元

<p>施作項目名稱</p>	<p>4. 前校門口廣場階梯左側靠幼兒園方向花圃，設無障礙坡道指示牌一個</p>	<p>編號</p>	<p>4</p>
<p>施作前照片</p>		<p>施作前說明</p>	<p>原本前校門口廣場階梯左側靠幼兒園方向花圃，無障礙坡道指示牌使用者引導位置。</p>
		<p>施作方法</p>	<p>前校門口廣場階梯左側靠幼兒園方向花圃增設無障礙坡道指示牌。(1個)</p>
<p>施作後照片</p>		<p>效益</p>	<p>需要使用者，可以在進前校門後清楚看見無障礙坡道指示牌。(1個)</p>
		<p>使用經費</p>	<p>860元</p>